

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-01

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 18/1/6

по устранению нарушений требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №2 г. Липецка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Липецку
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Липецкой области Артюшкина С.А. N 18 от «31» января 2017 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «6» февраля

2017 года по «6» марта 2017 года проведена проверка старшим инспектором отдела
надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области
старшим лейтенантом внутренней службы Рыбкиной Анастасией Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 г. Липецка,

расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д.58

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Устиновой В.И., заместителем директора Изотенковой И.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пунктов	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На первом этаже здания школы отсутствует дверь эвакуационного выхода лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п.6.18*, п.6.24* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 01.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Липецку УНД и ПР Рыбкина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"6" марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Григорьев
(подпись)

директор Шишмов В.Ч.
(должность, фамилия, инициалы)

"6" марта 2017 г.

Телефон доверия 22-88-60